



**DIREZIONE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

n. 36 del 28/04/2021

**RICHIESTA OFFERTA per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione della rete idrico potabile dal serbatoio Mater Gratiae al Molo Polisettoriale di Taranto- cig ZC231BA0F1**  
**AGGIUDICAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

1. L'Ente ha realizzato con finanziamento pubblico regionale P.O.P. una condotta per la fornitura idrica dell'area industriale e del Porto di Taranto;
2. Ai sensi della LRP 2/07 art 5 lett. K il Consorzio è gestore dell'impianto e titolare del servizio di distribuzione;
3. Con Provvedimento Presidenziale n. 25 del 24.10.2008 successivamente ratificato con Delibera n. 137 del 06.11.2008, l'Ente ha sottoscritto la convenzione con l'Acquedotto Pugliese SPA per la sub-distribuzione della rete idrica del porto, delle piccole e medie imprese consortili e del ME.TA
4. Con delibera n 57 del 10.09.09 il consorzio e l'autorità portuale hanno siglato un accordo per la fornitura dell'acqua al molo polisettoriale per la durata di anni tre. La fornitura oggetto del protocollo d'intesa del 26.10.2009 veniva prorogata atualizzando nel tempo le tariffe in relazione ai corrispondenti aumenti tariffari praticati da AQP al consorzio.
5. La rete dunque si compone di due parti: una esterna al molo polisettoriale la cui vasca di accumulo si trova in zona ILVA, attualmente oggetto di sequestro penale, ed una interna alla zona portuale con caratteristiche e

tariffazioni differenti

6. Occorre per le caratteristiche della condotta effettuare un continuo monitoraggio sulla stessa nonché effettuare le letture dei consumi dei vari utenti e garantire tempestivi interventi per assicurare la continuità della fornitura idrica.
7. Con delibera del 16.10.2020 n. 47 è stato approvato il programma triennale delle attività consortili approvando una spesa per tale servizio pari ad un importo di € 21.960,00 annuo comprensivo di IVA da finanziare con fondi propri
8. Con determina 25/21 il consorzio avviava la procedura di individuazione del fornitore del servizio di “manutenzione e gestione della rete idrico potabile dal serbatoio Mater Gratiae al molo polisettoriale” mediante richiesta di offerta da inviare ai seguenti fornitori iscritti nell’albo consortile:
  - MP COSTRUZIONI SRL
  - COSTRUZIONI GENERALI DE BIASI S.R.L.
  - CARBOTTI GIUSEPPE
  - IMPRESA PARISI SCAVI E COSTRUZIONI
  - IMERA SRL
  - IMPRESA D'ETTORRE MASSIMO
9. Sulla piattaforma telematica, scaduto il termine concesso, risultavano esclusivamente le seguenti offerte

Ragione Sociale	Importo	Percentuale Ribasso
MP COSTRUZIONI SRL	€11.970,87	31.50003%
IMPRESA D'ETTORRE MASSIMO	€17.300,97	1.00002%

10. Con pec del 5.7.21 il RUP al fine di valutare la congruità dell’offerta, richiedeva alla società MP Costruzioni srl di voler indicare i costi della



manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, entro 5 gg.

11. Con pec del 6.07.21 la società riscontrava quanto richiesto
12. Alla luce delle giustificazioni offerte si può ritenere congrua la detta offerta e pertanto si può accettare il preventivo della società MP Costruzioni srl che ha offerto il corrispettivo annuo di €11.970,87 oltre oneri per la sicurezza per € 524,27 per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione della rete idrico potabile dal serbatoio Mater Gratiae al Molo Polisettoriale di Taranto
13. In conformità a quanto previsto dalle linee guida n.4 dell'ANAC si può procedere alla stipula del contratto prevedendo che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti sia prevista la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

#### **IL DIRETTORE**

- Visto il vigente regolamento sui servizi interni consortili;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

#### **DETERMINA**

1. Di aggiudicare alla società MP Costruzioni srl PI 02828740734 con sede Via Duca degli Abruzzi 117, il servizio di manutenzione e gestione della rete idrico potabile dal serbatoio Mater Gratiae al Molo Polisettoriale di Taranto per la durata di anni 1 a fronte del corrispettivo annuo di €11.970,87 oltre oneri per la sicurezza per € 524,27 per un totale di € 12.495,14
2. Di procedere alla stipula del contratto che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale prevedendo che in caso di



successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti sia prevista la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; nonché di prevedere l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

3. Dichiaro il presente atto immediatamente esecutivo.

**Il Direttore/RUP**

**Ing. Ciriaco Angelastri**

  


## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

### **Fra le parti:**

1. Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto codice fiscale e partita IVA 00160180733, in persona del suo legale rappresentante la carica domiciliato presso la sede dell'Ente  
e
2. MP COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante Simone Palumbo con sede in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi 117 PI 02828740734 da qui in avanti definita anche "l'appaltatore";

### **Premesso che:**

- L'Ente ha realizzato con finanziamento pubblico regionale P.O.P. una condotta per la fornitura idrica dell'area industriale e del Porto di Taranto;
- Ai sensi della LRP 2/07 art 5 lett. K il Consorzio è gestore dell'impianto e titolare del servizio di distribuzione;
- Con Provvedimento Presidenziale n. 25 del 24.10.2008, successivamente ratificato con Delibera n. 137 del 06.11.2008, l'Ente sottoscriveva la convenzione con l'Acquedotto Pugliese SPA per la sub-distribuzione della rete idrica del porto, delle piccole e medie imprese consortili e del ME.TA.,
- Con delibera n 57 del 10.09.09 il consorzio e l'autorità portuale siglavano un accordo per la fornitura dell'acqua al molo polisettoriale
- La fornitura oggetto del protocollo di intesa del 26.10.2009 veniva prorogata aggiornando nel tempo le tariffe in relazione ai corrispondenti aumenti tariffari praticati da AQP al consorzio.
- La rete dunque si compone di due parti una esterna al molo polisettoriale la cui vasca di accumulo si trova in zona ILVA ed una interna alla zona portuale con caratteristiche e tariffazioni differenti ed occorre effettuare un continuo monitoraggio sulla stessa nonché effettuare le letture dei consumi dei vari utenti e garantire tempestivi interventi per assicurare la continuità della fornitura idrica
- In attesa dell'accordo con l'Autorità di sistema dello Jonio e delle decisioni consequenziali, con determina il consorzio ha proceduto ad affidare il servizio di gestione della rete idrica, ai sensi dell'art.36 D.lgs 50/ 2016, alla ditta MP COSTRUZIONI SRL
- La zona limitrofa al serbatoio sito in località Mater Gratiae è stata sottoposta a sequestro penale e in data 6-7/2/2019 si è ottenuta autorizzazione del GIP, che anche se non materialmente allegata è da intendersi conosciuto dalle parti, per l'accesso alla vasca nelle ore e date precisate nell'autorizzazione della quale bisogna tenere conto nell'esecuzione del contratto  
Tanto premesso tra le parti come sopra rappresentate

### **Si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1) Premesse**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2) Oggetto del contratto -Prestazioni dell'impresa**

L'impresa si impegna:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- b) ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nel DM 37/2008.
- c) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare l'intera proprietà;
- d) ad adottare durante l'espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei beni del Consorzio ASI, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
- e) ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio

carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;

- f) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere a tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'impresa ed i propri dipendenti;
- g) ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
- h) a sottoscrivere il DUVRI (ex art. 26 del Dlgs 81/2008) ed a portare a conoscenza del proprio personale che il consorzio Asi è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'impresa stessa e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del consorzio Asi;
- i) a fornire materiale idoneo ed adeguato per i servizi da svolgere
- j) ad utilizzare attrezzature certificate C.E. e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti secondo le disposizioni di legge;
- k) ad istituire appositi registri nei quali dovranno essere puntualmente annotate le prestazioni svolte.

Nel corso del contratto di appalto **per interventi di manutenzione straordinaria** – perdita sulla condotta; mancata erogazione idrica a valle dell' impianto di pressurizzazione; rottura e / o mancata totalizzazione di contatore d' utenza e per quant' altro non espressamente specificato - la ditta appaltatrice accetta e garantisce la propria disponibilità ad intervenire, ***immediatamente***, al momento dell' evento, sempre e comunque, in qualsiasi ora della notte e del giorno e sia nei giorni festivi che nei giorni feriali; e a raggiungere l' area dell' evento ***entro e non oltre 1 ora dal momento della segnalazione*** telefonica e / o posta elettronica e assicurerà il **ripristino del servizio idrico e dell' erogazione idrica entro e non oltre le 24 ore successive A PROPRA CURA ED A SPESE DEL CONSORZIO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO**

Parte delle attività si svolgono in area ***ILVA in a.s. spa***, area ***ACCIAIERIE D'ITALIA spa*** area ***Molo Polisettoriale e Porto Mercantile*** sarà obbligo dell'appaltatore richiedere ai suddetti titolari delle aree ***permessi dedicati*** – per sé, per i collaboratori e per eventuali imprese specializzate di supporto - per l'accesso alle aree di lavoro, mentre, per la zona sottoposta a sequestro le modalità di accesso saranno concordate tra Consorzio ed Autorità Giudiziaria;

La condotta interrata interferisce con strade, piazzali ed are di parcheggio, canali ILVA spa di scarico a mare, canali di bonifica, ferrovia dello stato e sottoservizi interessando in tal senso ***Comuni, ANAS spa, ILVA spa, Consorzi di bonifica, Reti Ferroviarie Italiane, SNAM spa***, etc. enti e società che, nel caso, bisogna contattare – prima di qualsiasi attività – e concordare tempi, modi e, soprattutto, chiedere la presenza, durante quei lavori che possono assumere carattere di alto rischio, di personale informato e specializzato dei suddetti enti / ditte che possono indicare il percorso, localizzare i loro sottoservizi, e fornire informazioni durante le opere di scavo: tipologia dei materiali, profondità di posa, etc.

Tutta l'area interessata dalle vasche di accumulo, della condotta interrata, dell'impianto di potabilizzazione e della rete idrica insiste su zona Siti di Interesse Nazionale e pertanto tutti i lavori saranno eseguiti in regime di procedure a tal proposito predisposte

Prima di procedere a qualsiasi attività operativa è fatto obbligo all' appaltatore di redigere un ***Piano Operativo di Sicurezza***, dedicato, conforme e adeguatamente proporzionato alle opere a realizzarsi.

➤ ***Condotta interrata.***

01. ***Attività quindicinale.***

- A. Ispezione – a piedi - della condotta interrata che, dalla vasca di accumulo “Mater Gratiae”, raggiunge il Porto di Taranto, il Molo Polisettoriale, e costituisce la rete idrica al servizio della Zona PIP sulla SS 106
- B. Ispezione dei pozzetti di intercettazione e sezionamento lungo la condotta; dei pozzetti di sfiato; dei pozzetti di scarico e dei pozzetti di ‘prelievo campioni’.
- C. Manovrare – in corso d' esercizio – per ¾ di corsa la chiusura / apertura di tutte le

apparecchiature idrauliche di intercettazione e servizio allo scopo di mantenere la loro funzionalità operativa ed evitare che – nel lungo periodo – dette apparecchiature per fenomeni ossidativi ed incrostazioni possano, al bisogno, rivelarsi inchiodate e difficilmente mettere in sicurezza la condotta e la rete idrica.

➤ **Vasca di accumulo (riserva idrica) 'Mater Gratiae'.**

01. *Attività settimanale (tre volte a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì).*

- A. Verificare il livello della vasca di accumulo e mantenere, costante, la capacità idrica di riserva.
- B. Trascrivere il numero – **totalizzatore** - visualizzato sul display del contatore di misura dei consumi idrici, posto a monte della stessa, afferente la vasca di accumulo / riserva idrica e registrarlo in apposita tabella ('database') dedicato riportando altresì la data, il giorno della settimana, l'ora di lettura, etc.
- C. Aprire, manualmente, l'idrovalvola per il ripristino del livello di **vasca piena**.
- D. Verifica e controllo di tutte le utenze idriche allacciate per comparto omogeneo della Zona PIP sulla SS 106, del Molo Polisettoriale e delle Imprese operative della Nuova Piastra Portuale di Taranto.

02. *Attività mensile.*

- A. Ogni mese, a vasca piena, procedere - per scorrimento del liquido invasato - alla rimozione dei surnatanti (sedimentazione a pelo libero di pulviscolo atmosferico, insetti e moscerini, fogliame e aghi di pino, etc., galleggianti) sul pelo libero dell'acqua.

➤ **Vasca di accumulo (riserva idrica) a servizio del Molo Polisettoriale.**

01. *Attività giornaliera (escluso la domenica).*

- A. Ogni inizio di settimana (lunedì) commutare, sul quadro elettrico di comando e controllo, il selettore Pompa 1 / Pompa 2 al fine di evitare, nel breve e lungo periodo, il grippaggio del corpo pompa con la girante per mancato funzionamento e rendere il più possibile omogeneo il tempo di funzionamento delle macchine idrauliche (pompe), dei motori elettrici, delle apparecchiature elettriche di avviamento e controllo e contenerne la funzionalità e l'usura.
- B. Entrare nel pozzetto del contatore di misura dei consumi idrici e trascrivere il numero – **totalizzatore** – visualizzato sul display del contatore di misura dei consumi idrici, posto a monte della stessa, afferenti la vasca di accumulo / riserva idrica e registrarlo in apposita tabella ( 'database' ) dedicato riportando altresì la data, il giorno della settimana, l' ora di lettura ( apertura ), l' ora di lettura ( chiusura ) della saracinesca per reintegro del livello idrico di **vasca piena**, il totale erogato, la media oraria, etc.
- C. Aprire, manualmente, la saracinesca dedicata al reintegro del livello idrico di vasca piena.
- D. Entrare nel locale tecnico / camera di manovra e verificare che l'impianto di pressurizzazione (autoclave) sia regolarmente in esercizio; che le elettropompe in esercizio si attivino e disattivino alla richiesta idrica per pressione; che il manometro, il pressostato e l'elettrovalvola per il ripristino automatico del cuscino dell'aria funzionino correttamente.
- E. A vasca piena chiudere la suddetta saracinesca dedicata
- F. Verifica del corretto funzionamento dell'erogatore per le autocisterne

02. *Attività mensile.*

- A. Ogni mese, a vasca piena, procedere - per scorrimento del liquido invasato - alla rimozione dei surnatanti (sedimentazione a pelo libero di pulviscolo atmosferico, insetti e moscerini, fogliame e aghi di pino, etc.) galleggianti sul pelo libero dell'acqua.

➤ **Monitoraggio utenze idriche (anomalie e riscontri).**

01. *Attività settimanale (tre volte a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì).*

- A. Trascrivere il numero – **totalizzatore** - visualizzato sul display del contatore di misura dei consumi idrici, posto in pozzetto, vano contatore, efferenti la rete idrica interrata e registrarlo in apposito 'database' dedicato riportando altresì la data, il

giorno della settimana, l'ora di lettura, etc.

- **Letture dei consumi idrici delle utenze attualmente allacciate (Zona PIP sulla SS 106, del Molo Polisettoriale e della Nuova Piastra Portuale, postazione autocisterne) e degli allacci futuri-**

*02. Attività mensile.*

- A. Trascrivere il numero – **totalizzatore** - visualizzato sul display del contatore di misura dei consumi idrici collocato in pozzetto, chiusino, vano contatore, efferenti la rete idrica interrata e registrarlo in apposita tabella ('database') dedicato riportando altresì la data, il giorno della settimana, etc.
- B. Nei mesi dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre) le letture dei contatori dei consumi idrici devono essere raccolte rigorosamente lo stesso giorno in cui l'Acquedotto Pugliese, fornitore idrico primario, raccoglie, telematicamente, il totalizzatore dei consumi idrici erogati nel bimestre precedente al Consorzio ASI di Taranto.
- C. I dati di tutte le utenze idriche raccolti nei mesi dispari – attuale / precedente - saranno opportunamente elaborati e forniti su supporto cartaceo al Consorzio ASI di Taranto; costituiranno per ciascuna utenza i consumi idrici dedicati del bimestre che saranno, successivamente, oggetto di fatturazione da parte del Consorzio ASI di Taranto.

➤ **Prelievo Campioni.**

*01. Laboratorio di analisi accreditato.*

- A. Tutte le analisi chimiche, fisiche e batteriologiche devono essere eseguite, esclusivamente presso laboratori accreditati.

*02. Attività settimanale (due volte a settimana).*

- A. Ogni settimana, per due volte, prelevare un campione di acqua ed eseguire il test pH e Cloro con reagenti chimici e riportare in apposito 'database' i valori evidenziati, contattando tempestivamente il Consorzio ASI in caso di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa
- A. *Attività mensile*
- B. Nella seconda settimana-di ogni mese il conduttore dovrà raccogliere in contenitori sterili, presso due utenze diverse, un campione di acqua nel rispetto della normativa vigente identificando lo stesso e indicando il giorno, l'ora, la temperatura ambiente all'atto del prelievo e il soggetto che effettua il prelievo.
- C. Detti campioni al fine di limitare inevitabili alterazioni saranno opportunamente custoditi per tutta la durata del trasporto, conservati in idonee condizioni igieniche e preservati da luce ultravioletta, dalle alte temperature (consigliato  $2 \div 8^{\circ}$  C) mediante frigorifero portatile. I campioni devono essere analizzati dal laboratorio accreditato.
- D. Ove necessario, per i più disparati motivi di forza maggiore, potranno essere prelevati nel corso dello stesso mese ulteriori campionamenti e sottoposti allo stesso trattamento ed analisi senza che il Consorzio ASI di Taranto abbia a sostenere costi aggiuntivi.

***Si evidenzia che l'area in questione ricade in area SIN (Sito Interesse Nazionale) e pertanto il Consorzio ha eseguito la caratterizzazione, ma non ha ottenuto la restituzione delle aree da parte del Ministero. Sarà onere della V.s. Spett.le Società ottenere ogni autorizzazione necessaria per procedere allo scavo.***

**Art. 3) Modalità di realizzazione dei servizi contrattuali**

Ogni variazione delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del contratto e dedotti al precedente articolo dovrà essere previamente autorizzata dal consorzio ove necessaria. Non è consentito il subappalto.

L'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, sia di carattere generale, che in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del contratto.



Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretese ed indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Consorzio ASI di Taranto.

L'appaltatore si avvarrà di personale specializzato che potrà accedere agli impianti oggetto del contratto nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà sua cura ed onere verificare preventivamente le eventuali procedure che lo stesso dovrà adottare.

#### **Art. 4) Durata del contratto e obbligazioni**

Il presente contratto ha durata di mesi 12 (dodici). L'amministrazione si riserva la facoltà, ove il servizio risulti confacente, di rinnovare per ulteriori mesi 12 (dodici), il contratto agli stessi patti e condizioni. Il contratto può essere prorogato fino a nuova aggiudicazione

#### **Art. 5) Corrispettivo delle prestazioni**

Le parti convengono, quale corrispettivo dei servizi, fisso e immutabile, di cui al precedente articolo 2), l'importo di € 12.495,14 quale corrispettivo annuale oltre IVA escluse le spese per il ripristino della funzionalità dell'impianto e di analisi di potabilità

#### **Art. 6) Liquidazione dei corrispettivi**

Il corrispettivo di cui all'art. 5) verrà liquidato solo a seguito di verifica della regolare esecuzione della prestazione, di regolarità contributiva e di presentazione fattura ed avverrà in rate mensili dell'importo di € 1.041,26 oltre IVA, entro 30 gg dall'emissione fattura.

#### **Art. 7) Obblighi di tracciabilità**

La società dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. La società dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto

#### **Art. 8) privacy e riservatezza**

Al fine di rendere possibile per il Consorzio l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge la società dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati effettuati dal Consorzio e dai soggetti da questa espressamente designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi della L. n. 675/1996 s.m.i. in conformità ed entro i limiti specificati nella informativa di cui all'art 10 della medesima Legge. La società dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione del presente contratto, ovvero resi durante e in ragione del rapporto, corrispondono a verità e pertanto dichiara di assumersi le responsabilità derivanti dalla mendacità delle dichiarazioni rese. La società il consenso al trattamento dei dati personali e al trattamento dei dati qualificabili come "sensibili" di cui agli artt 22 e segg. L. n. 675/1996 s.m.i., ove ciò sia funzionale all'espletamento delle operazioni o dei servizi richiesti.

#### **Art. 9) Risoluzione del contratto**

Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, anche prima dello spirare del termine di cui al precedente articolo 4), oltre che nei casi qui espressamente indicati e/o in forza di norme di legge e del codice civile, anche in caso di inadempimento contestato con lettera raccomandata o con PEC da parte del committente. Al consorzio è riservata la facoltà di recesso senza oneri con preavviso di mesi 3.

#### **Adde (1)**

#### **Art 10) Penali**

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione il consorzio si riserva di applicare le seguenti penalità:

- Mancata lettura: per ogni infrazione euro 50,00
- Accertato comportamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme ai principi o comunque non adeguato agli standard di erogazione di un servizio pubblico: per ciascun fatto accertato euro 50,00.

-Ritardo nell'intervento per ripristino della funzionalità oltre le 24 h euro 200,00 giornaliera

L'applicazione della penalità è preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10(dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

L'importo della penale, nel caso in cui non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 10 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte del Consorzio, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione della fattura successiva, previa comunicazione scritta all'appaltatore.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, in caso di inadempimento o inesatto adempimento è salvo il ricorso da parte del consorzio ad altra società ed al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese sostenute.

### **Art.11) Spese**

Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto rimangono a carico della parte che dovesse ravvisarne la necessità.

Taranto

IL Consorzio ASI

MP COSTRUZIONI SRL

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di avere preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole di cui al presente contratto, tuttavia al fine di mallevarsi reciprocamente e con l'intento di rinunciare sin d'ora alla possibilità di far valere in via di eccezione alcune clausole del presente contratto le parti sottoscrivono specificamente, approvandone integralmente il contenuto, gli articoli 2) oggetto del contratto-prestazioni; 3) Modalità di realizzazione dei servizi contrattuali; 4) Durata del contratto; 5) corrispettivo delle prestazioni; 6) liquidazione dei corrispettivi; 7) obblighi tracciabilità; 8) Privacy e riservatezza; 9) Risoluzione del contratto 10) penali:

IL Consorzio ASI

MP COSTRUZIONI SRL

### **Adde (1)**

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per la sottoscrizione del contratto è prevista la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; nonché è prevista l'applicazione di una penale del 10 per cento del valore del contratto.

IL Consorzio ASI

MP COSTRUZIONI SRL