

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 2 del 10/01/2023

**Ditta Dea Impianti srl** – Sostituzione interruttori guasti cabina elettrica B c/o Resider II  
**CIG: Z5E397258F**

### RELAZIONE DELL'UFFICIO

#### PREMESSO CHE:


- Il Consorzio è proprietario di un complesso industriale costituito da n. 14 capannoni con annessa palazzina uffici, denominato "Resider II" sito in via del Tratturello Tarantino n. 5-7 zona PIP in Taranto;
- La ditta Strumenti Musicali, affittuaria dei Capannoni contraddistinti con il Sub 7-8-9-11 c/o il Resider II, ha inviato segnalazione al Consorzio, si allega mail, relativa alla mancanza di energia elettrica dei suddetti capannoni;
- Considerata l'urgenza del caso, il Consorzio chiamava la ditta Dea Impianti srl via della Transumanza 5/E – 74123 Taranto, chiedendo per le vie brevi un immediato sopralluogo per verificare la natura del guasto, ed un preventivo per il suo ripristino;
- In data 20/12/2022 mediante mail, la ditta Dea Impianti, inviava preventivo, che si allega, comunicando che è indispensabile sostituire gli interruttori (magneto termici + differenziali) in quanto guasti e obsoleti per un importo complessivo di € 3.367,00 oltre IVA;
- Ritenuto congruo detto preventivo;
- Considerata la necessità nel provvedere, in considerazione altresì dell'importo dei lavori da affidare, si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i.;

#### **E quindi si PROPONE**

- Di affidare i lavori indicati in premessa ad alla ditta Dea Impianti srl via della Transumanza 5/E – 74123 Taranto, per un importo totale di € 3.367,00 oltre IVA;
- Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 3.367,00 sul codice di bilancio 4.2.C.04 denominato "manutenzione e riparazione Resider II", mentre la relativa I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato "IVA c/acquisti";

L'istruttore

Geom. Mario Vettore





### **IL DIRIGENTE**

- Letta la relazione che precede;
- Visto il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

### **DETERMINA**

1. Di affidare i lavori indicati in premessa ad alla ditta Dea Impianti srl via della Transumanza 5/E – 74123 Taranto, per un importo totale di € 3.367,00 oltre IVA;
2. Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 3.367,00 sul codice di bilancio 4.2.C.04 denominato “manutenzione e riparazione Resider II”, mentre la relativa I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato “IVA c/acquisti”;
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
4. Dichiaro il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Dirigente

Ing. Giacinto Angelastri

**Dea Impianti S.r.l.**

Via della Transumanza 5/E  
74123 Taranto (TA)  
C. F. / P. IVA 02365420732  
Tel.: 099-4730597 - Fax: 099-4729063  
E-mail: info@deaimpianti.it

SPETT.LE  
**CONSORZIO ASI**  
**VIA GOBETTI 5**  
**74100 TARANTO (TA)**

LUOGO DI DESTINAZIONE  
**INCUBATORE CISI**  
**VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 6**  
**74123 TARANTO (TA)**


**soateam**  
società organismo di attestazione spa



**Preventivo**

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	TECNICO	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000605	IT00160180733		0997793842		Deandri D.	<b>136</b>	<b>20-12-22</b>	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Bonifico bancario 60 gg. DF-FM			-					
			IBAN: IT-12-R-0200815809-000010729382					

COD ART	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE
	Oggetto : Sostituzione interruttori guasti cabina B RESIDER  A seguito della vs. richiesta, e come da sopralluogo da noi eseguito, Vi confermiamo che è necessario sostituire gli interruttori (magneto termici + differenziali) in quanto guasti e obsoleti, per tanto vi trasmettiamo di seguito offerta realtiva a quanto in oggetto, di seguito specificato.  Il lavoro prevede la sostituzione di nr.4 interruttori magneto termici + nr.4 differenziali (di ns. fornitura) nella cabina B di RESIDER a servizio degli stabilimenti S3, S4, S5, S9 (strumenti musicali):					
SNR18662	INTERRUTTORE MAGN.TERM. NG125N 4P C 125A 25kA	PZ	4,00	478,3000		1.913,20
SNR19046	BLOCCO DIFF. Vigi NG125 4P 125A 300÷1000mA I/S Tipo A SI	PZ	4,00	363,4500		1.453,80




CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità offerta 30/12/2022  
Tempi di consegna da definire in fase d'ordine  
Pagamento: Vs. solito  
Esclusioni quanto non specificato  
Iva come previsto per legge

IMPORTO TOTALE (iva esclusa)

**EUR 3.367,00**

UFFICIO TECNICO	RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE	TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
Dea Impianti s.r.l. (Per. Ind. Deandri Domenico) 		

In attesa di un Vs riscontro e disponibili per qualsiasi chiarimento, distintamente salutiamo.

## ASI Taranto - Carlo Carrino

---

**Da:** protocolloasitaranto@pec.it  
**Inviato:** lunedì 9 gennaio 2023 08:27  
**A:** Carlo Carrino  
**Oggetto:** Fw:R: Sostituzione dei blocchi differenziali nei quadri elettrici capannoni s3, s4 ed s5 Resider II

**Priorità:** Alta

CONSORZIO PER L'AREA DI  
SVILUPPO INDUSTRIALE DI  
TARANTO  
Protocollo in Entrata num: 68  
Data Protocollo: 09/01/2023



Dir.-Massafra-Vettore

Da: "StrumentiMusicali.net s.r.l." strumenti musicali.net@pec.it  
A: protocolloasitaranto@pec.it  
Cc:  
Data: Thu, 5 Jan 2023 16:11:06 +0100  
Oggetto: R: Sostituzione dei blocchi differenziali nei quadri elettrici capannoni s3, s4 ed s5 Resider II

Con la presente sollecitiamo il definitivo intervento sui differenziali,

in data 20/12/2022 intorno alle ore 8.30 è intervenuta la ditta Dea Impianti accompagnata dal sig. Otello Massafra per la verifica della nostra segnalazione

e nel testare uno dei differenziali questo ha preso fuoco di fronte allo stesso dipendente della Dea Impianti, questo a dimostrazione della

situazione di estrema gravità e urgenza di intervento sull'impianto elettrico di vostra competenza.

Con la presente si intima l'immediata messa in sicurezza, ritenendovi fin da ora responsabili di ogni incidente o incendio derivante dalla vostra scarsa

Tempestività.

Cordiali saluti

Nicola Pagani  
Chief Executive Officer (CEO)  
[nicola.pagani@strumentimusicali.net](mailto:nicola.pagani@strumentimusicali.net)  
Mobile: (+39) 335.68.69.896

Tel: (+39) 099.47.60.085

**StrumentiMusicali.net** :: [www.strumentimusicali.net](http://www.strumentimusicali.net)

Prima di stampare questa mail considera l'impatto ambientale. - Please consider environment before printing this mail.  
Avvertenze Legali: le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di contattarci immediatamente e di cancellarlo dal vostro sistema.  
Internet Email Confidentiality: this communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Please note that any distribution, dissemination or copying of this message is strictly prohibited. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately and delete it from your system.

**Da:** StrumentiMusicali.net s.r.l. <strumentimusicali.net@pec.it>

**Inviato:** mercoledì 14 dicembre 2022 13:32

**A:** 'protocolloasitaranto@pec.it' <protocolloasitaranto@pec.it>

**Oggetto:** Sostituzione dei blocchi differenziali nei quadri elettrici capannoni s3, s4 ed s5 Resider II

Come da sopralluogo del nostro elettricista sig. Fabio Corrado e da segnalazione aperta dal vostro dipendente sig. Otello Massafra il 13 aprile 2022,

siamo in attesa della sostituzione dei blocchi differenziali dei capannoni s3 s4 ed s5 nelle cabine di vostra pertinenza poiché non funzionanti.

La mancata sostituzione sta ponendo in situazione di serio pericolo la fornitura elettrica ai capannoni da noi locati e la relativa sicurezza della nostra azienda.

Chiediamo pertanto la sostituzione a carattere di ASSOLUTA URGENZA, visto che sono trascorsi ormai ben 8 mesi dalla segnalazione fatta per il tramite del sig. Otello Massafra.

Cordiali saluti

Nicola Pagani

*Chief Executive Officer (CEO)*

[nicola.pagani@strumentimusicali.net](mailto:nicola.pagani@strumentimusicali.net)

Mobile: (+39) 335.68.69.896

Tel: (+39) 099.47.60.085

**StrumentiMusicali.net** :: [www.strumentimusicali.net](http://www.strumentimusicali.net)


Prima di stampare questa mail considera l'impatto ambientale. - Please consider environment before printing this mail.

Avvertenze Legali: le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di contattarci immediatamente e di cancellarlo dal vostro sistema.

Internet Email Confidentiality: this communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Please note that any distribution, dissemination or copying of this message is strictly prohibited. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately and delete it from your system.

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Mario Vettore

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO - UFFICIO TECNICO

#### **Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## **Smart CIG: Dettaglio dati CIG**

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z5E397258F</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.367,00
Oggetto	Sostituzione interruttori guasti cabina elettrica B c/o Resider II
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione

Modifica

V1.4.3

COM010E/10.119.142.122

## Contatti

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

## Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

## Sezione Link Utili

- Note legali
- Copyright
- Privacy-Cookies
- Accessibilità